



SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

Diputació Tarragona



Sol·licitud de Modificació del Projecte de les obres de restauració del Castell Monestir de Sant Miquel d'Escornalbou per a usos culturals. Fase 2.1

Expedient: 8004330008-2019-0012597

Contracte: OBRES RESTAURACIÓ CASTELL MONESTIR D'ESCORNALBOU 1,5 % Cultural

ANTECEDENTS

El Castell Monestir de Sant Miquel d'Escornalbou (Baix Camp) és un conjunt monumental del segle XII declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), Registre nombre BIC R-I-51-6701. Al llarg de la seva història s'ha anat adaptant a les necessitats, circumstàncies i usos de les comunitats monàstiques que hi residien. També ha patit etapes d'abandonament durant el segle XIX fins l'adquisició a principis del segle XX per part de l' Il·lustríssim Sr. Eduard Toda, que va fer una reconstrucció per fer-hi la seva residència.

Els seus orígens, la seva història i la seva catalogació obliguen a tenir especial cura en les actuacions de restauració i consolidació que s'hi estan fent amb l'execució del contracte adjudicat a GEOCISA. Per això s'han fet treballs arqueològic de reconeixement que s'han documentat amb tecnologia lasser scan.

Amb les cales parietals i de les rases obertes s'han trobat noves estructures i altres vestigis arqueològics que cal preservar i que han motivat diverses modificacions del projecte que seguidament es relacionen.

La Memòria justificativa de la contractació de les obres en el seu apartat 4.2 ja preveia possibles modificacions en les 6 actuacions del projecte amb imports que no superaven el 20 % del pressupost de licitació.

CAUSES JUSTIFICACIÓ MODIFICAT

ESTRUCTURA PLANTA NOBLE

- S'ha eliminat l'execució del micropilotatge, després de realitzar les cates previstes en el subsol i comprovar que no eren necessaris. S'ha previst executar un reforç puntual de la fonamentació en alguns indrets de la planta baixa.
- S'ha ampliat les cales a realitzar en els mur existents de planta baixa i planta primera. Aquestes cales han evidenciat la presència de murs amb valor històric que recomanen no enderrocar-los i per tant, no s'executen els estintolaments previstos.

Signat per: Salvador Grané Terradas - DNI 38775763V
Data: 24-05-2021 09:20:10

Signat per: Abdon Aguade Benet - DNI 39694586J
Data: 24-05-2021 12:44:27

Signat per: Josep Maria Prunera Figuerola - DNI 39661204G
Càrrec: CAP DE SERVEI DE MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGINYERIA MUN
Data: 01-07-2021 12:34:56



SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

Diputació Tarragona



Cales en murs planta baixa



Cales en murs planta primera

- També s'han ampliat les cales en el subsol per conèixer l'estat de les fonamentacions estructurals de la planta noble i resta de l'edifici



Cales en fonaments existents

GOLFES, COBERTA I PLUVIALS

- L'empresa GOECISA ha presentat l'estudi de l'estructura de fusta que ha realitzat SANITE i que correspon a les millors ofertes en el concurs de les obres. El resultat de l'estudi palesa el pitjor estat de l'estructura de fusta, per la qual cosa s'ha ampliat aquest estudi a la totalitat de l'estructura i es redefiniran els reforços estructurals que caldrà aplicar

Signat per: Salvador Grané Terradas - DNI 38775763V
Data: 24-05-2021 09:20:10

Signat per: Abdon Aguade Benet - DNI 39694586J
Data: 24-05-2021 12:44:27

Signat per: Josep Maria Prunera Figuerola - DNI 39661204G
Càrrec: CAP DE SERVEI DE MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGINYERIA MUN
Data: 01-07-2021 12:34:56



SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

LAVABOS I CAFETERIA

- Al realitzar l'excavació de la solera prevista en el projecte han aparegut estructures arqueològiques de valor patrimonial (tancaments de la cisterna i el basament d'una font d'aigua medieval). Aquestes restes cal conservar-les i això obliga a modificar la distribució prevista inicialment. La nova distribució suposa perdre dos dels inodors existent i el seu trasllat al la zona prevista inicialment com a magatzem. També ha suposat modificar la situació del grup electrògen que es traslladarà a l'interior de la torre de la muralla més propera.



Restes de font medieval a conservar

Diputació Tarragona




Codi de verificació: 3d7304a5-cff7-45f0-b6e9-e49a1b4c338e

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça:
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=3d7304a5-cff7-45f0-b6e9-e49a1b4c338e>

Signat per: Salvador Grané Terradas - DNI 38775763V
Data: 24-05-2021 09:20:10

Signat per: Abdon Aguade Benet - DNI 39694586J
Data: 24-05-2021 12:44:27

Signat per: Josep Maria Prunera Figuerola - DNI 39661204G
Càrrec: CAP DE SERVEI DE MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGINYERIA MUN
Data: 01-07-2021 12:34:56



- L'estructura d'aquest espai es modifica incorporant elements metàl·lics de suport per evitar afectar els arcs existents detectats en les cales realitzades

AULA I SERVEIS CULTURALS

- Es modifica parcialment la distribució dels vestidors prevista com a conseqüència de les modificacions realitzades en la zona de lavabos i cafeteria, per tal que els lavabos del públic tinguin accés des de l'exterior del monument


ACCÉS AL RECINTE

- Com a conseqüència de les múltiples troballes arqueològiques (restes de la muralla perimetral, paviments, estructures varies,...) ha estat necessari modificar el traçat de les rases d'instal·lacions. Aquestes troballes han afectat de forma molt important a la zona del claustre (basament de les galeries del claustre, paviments, canalitzacions antigues, ...) i obliguen a una redefinició de les sol·lucions previstes per aquest espai en el projecte aprovat.

Signat per: Salvador Grané Terradas - DNI 38775763V
Data: 24-05-2021 09:20:10

Signat per: Abdon Aguade Benet - DNI 39694586J
Data: 24-05-2021 12:44:27

Signat per: Josep Maria Prunera Figuerola - DNI 39661204G
Càrrec: CAP DE SERVEI DE MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGINYERIA MUN
Data: 01-07-2021 12:34:56



Codi de verificació: 3d7304a5-cff7-4510-b6e9-e49a1b4c338e



SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

Diputació Tarragona

- Les troballes aparegudes obliguen a ampliar de forma considerable les excavacions arqueològiques i a reordenar les visites
- La modificació del traçat de les rases de les instal·lacions també obliguen a redifinir el projecte d'il·luminació.



Restes arqueològiques claustre

A la data de la signatura electrònica

Salvador Grané Terradas

Abdon Agudé i Benet

Signat per: Salvador Grané Terradas - DNI 38775763V
Data: 24-05-2021 09:20:10

Signat per: Abdon Aguade Benet - DNI 39694586J
Data: 24-05-2021 12:44:27

Signat per: Josep Maria Prunera Figuerola - DNI 39661204G
Càrrec: CAP DE SERVEI DE MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGINYERIA MUN
Data: 01-07-2021 12:34:56