



Serveis Interns
Contractació i Aprovisionaments

Ref.: RLP/ecs/pcm

Expedient: 8004330008-2021-0005912

Assumpte: Mesa de valoració de l'informe sobre criteris d'adjudicació avaluables en base a judici de valor, sobre 2, lot 2 i obertura del sobre de criteris automàtics, sobre 3

Contracte: Servei d'arranjament i millora de la Tarraco Arena, propietat de la Diputació de Tarragona

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Dia: 23 de febrer de 2022

Hora: 11:49 h

Lloc: Sessió de la Mesa celebrada a distància a la Sala Virtual de Serveis Interns

Assistents:

President: **Il·ltre. Sr. Marc Ayala Vallvey**, Diputat delegat de Contractació i Expropiacions

Vocals: **Sra. Maite Velayos Esplugas**, en substitució de la secretària general de la Corporació

Sra. Sandra Andreu Febas, en substitució de l'interventor de la Corporació

Sra. Josepa Zamora Barceló, cap d'Àrea de Serveis Interns

Sr. Albert Gomez Masdeu, cap de Projecte de supervisió tècnica de projectes

Sra. Roser Llorach de la Peña, cap de servei de Contractació i Expropiacions

Secretària: **Sra. Elisabet Cabré Solé**, tècnica de Contractació i Expropiacions

També assisteix per donar suport a la sessió la senyora Pilar Casellas Miró, administrativa de la unitat de Contractació i Expropiacions.

Obert l'acte pel Sr. President, la Mesa estudia l'informe de valoració dels criteris de judici de valor, sobre núm. 2, lot 2, emès pel cap de Projecte de supervisió tècnica de projectes, en data 18 de febrer de 2022, el qual es transcriu parcialment a continuació:

“

Estudiades les tres propostes rebudes en el procés de contractació del servei referit, s'ha comprovat que s'ajusten als requeriments del Plec de condicions Tècniques. Un cop analitzades les mateixes i tenint en compte els criteris de puntuació indicats al Plec de Clàusules, resulta la següent classificació ordenada de millor a pitjor puntuació:

Ref.	Llicitador	Sistemes regulació focus	Sistema encesa accés sala control	Total punts
	BASE	10	10	20
1	Escardó Serveis Tècnics, S.L.	8	8	16
2	Cortiella Pena Javier	7	6	13
3	Instal·lacions Miró, SL	0	0	0

La justificació de la puntuació és:

Criteri A) La proposta de Escardó Serveis Tècnics, S.L. presenta la millor puntuació, ja que tal i com es diu als criteris d'adjudicació: “Es valorarà la descripció de la solució adoptada, la simplicitat, fiabilitat i aprofitament de la instal·lació actual”.

Tot i que la proposta de Javier Cortiella preveu aprofitar la regulació actual amb el triple nivell d'encesa, la proposta de Escardó millora molt la regulació, ja que és contínua, permetent moltes més intensitats lumíniques en el redol, i amb una simplicitat evident, ja que es controlarà amb infrarojos a partir d'un punt central, sense cablejat. Caldrà, però, concretar amb Escardó totes les opcions de funcionament, cas de fallada, etc.

Criteri B) La proposta de Escardó presenta la millor puntuació, segons el criteri d'adjudicació: “Es valorarà la descripció de la solució, la simplicitat, fiabilitat i dificultat de la instal·lació”.

L'ús de control per infrarojos suposa la dificultat de tenir de tenir la aplicació mòbil per l'encesa, però al mateix temps pot ser un avantatge, ja que diverses persones, des de punts diferents, poden encendre o apagar les llums. En conclusió, no cal instal·lació per poder accedir a la segona planta, es pot accionar des de diferents punts, sent el comandament per infrarojos molt fiable.

La opció de Javier Cortiella és la instal·lació d'un pulsador en cada extrem, per poder accedir a la segona planta. És una bona opció, molt fiable, però amb la necessitat d'estendre cablejat. Obté, per tant, menor puntuació.”

La Mesa assumeix aquest informe i acorda publicar-lo íntegrament al perfil del contractant.

El resum de valoració del sobre 2, lot 2, de conformitat amb l'Informe tècnic és el següent:

Ref.	Llicitador	Sistemes regulació focus	Sistema encesa accés sala control	Total punts
	BASE	10	10	20
1	Escardó Serveis Tècnics, S.L.	8	8	16
2	Cortiella Pena Javier	7	6	13
3	Instal·lacions Miró, SL	0	0	0

“

A continuació s'obren els sobres núm. 3 i es comprova que contenen la proposició econòmica amb el resultat següent:

Núm. Plica	LICITADORS	SOBRE 3	
		Lot 1	
		- Oferta econòmica fins a 80 punts - Presència d'un coordinador de seguretat fins a 10 punts - Sistema de prevenció ambiental per la neteja, recollida de restes i reciclatge o tractament final fins a 10 punts	
		Lot 2	
		- Oferta econòmica, fins a 60 punts - Reducció de la potència dels focus respecte a la actual potència, mantenint el nivell de il·luminació actual, fins a 20 punts - Presència coordinador seguretat i salut, fins a 10 punts	
		Lot 3	
		- Oferta econòmica fins a 80 punts - Presència d'un coordinador de seguretat fins a 10 punts - Sistema de prevenció ambiental per la neteja, recollida de restes i reciclatge o tractament final fins a 10 punts	

2	INSTAL·LACIONS MIRÓ, SL	Lot 1	No presenta oferta
		Lot 2	No presenta oferta
		Lot 3	No presenta oferta
3	JAVIER CORTIELLA PENA	Lot 1	- Presenta document en blanc
		Lot 2	- 69.094,91 € (NO) Reducció de la potència dels focus (SI) coordinador SS 1 visita setmanal
		Lot 3	No presenta oferta
4	ESCARDÓ SERVEIS TÈCNICS, SL	Lot 1	No presenta oferta
		Lot 2	- 73.016,70 € (SI) Reducció de la potència dels focus 500 watts (SI) coordinador SS 1 visita diària
		Lot 3	No presenta oferta

A la vista del resultat, la Mesa acorda demanar al responsable del contracte que examini i valori la documentació, d'acord amb els criteris establerts en l'annex XI del Plec de clàusules administratives particulars i seguidament dona per finalitzat l'acte, a les 12:02 h, del qual, com a secretària, estenc aquesta acta, que es publicarà al Perfil de Contractant una vegada aprovada amb la signatura electrònica del president de la Mesa.